

ВРАТА

ВРАТА			
	Ознака	①	②
	Стол.мера	297/400	584/285
	Опис	Израда и монтажа вишеделног фасадног портала са двокрилним вратима која се отварау на споља,фиксини до светлима и надсветлом,а у свему према шеми позиције.Алуминијумски профили су са прекидом термостата где је минимална ширина профила:* за шток минимално 62 мм* за крило минимално 70 ммАлуминијумски профили су произведени екструдирањем од легуре примарног алуминијума AlMgSi0,5 (AA6063 I 6060) са затезном чврстоћом од минимално 210 KN/тт2.Површинска заштита алуминијумских профила је елоксажа или пластификација у боји по избору пројектанта.Термопрекид између спољног и унутрашњег профила се остварује преко термо стабилних полиамидних трака (РА 6.6 са мин. 25% стаклених влакана) минималне ширине 24 мм. Заптиваче између штока и крила извести помоћу 3 трајноеластичне ЕПДМ заптивке отпорне на велико УВ зрачење.Остварити квалитетно одвођење кондензата и инцидентне воде преко дренажних комора а вентилисање обезбедити преко вентилационе коморе минималне дубине од 20 мм .Позиције остаклити термоизолационим стакло пакетом дебљине 27 мм у саставу 6+15 (AR)+3.3.1,где је:* предње стакло 6 мм каљено,Planibel Clear* унутрашње стакло 3.3.1 сигурносно нискоемисионо рапрех стакло - StratobelПотребно је да материјал и склопови материјалаод којих се производи портал имају следеће максималне коефицијенте пролаза топлоте и то :* за алуминијумске профиле ,Uf max = 2,4 W/m2K и доказује се атестом или рачунском документацијом произвођача алуминијумских профила,* за стакло пакет,Ug max = 1,5 W/m2K и доказује се рачунском документацијом произвођача стакла.Предвидети квалитетан оков типа Stublina или еквивалентно, за нормално функционисање вратних крила и то :* минимално 3 шарке по сваком отварајућем крилу,потребне носивости која се доказује атестном документацијом произвођача окова* пар хоризонталних тракастих рукохвата по сваком отварајућем крилу* аутомат за самозатварање на сваком примарном вратном крилу* брава,цилиндар ,заштитник цилиндра као и пар стопера за свако секундарно вратно крилоНАПОМЕНА:Приликом достављања понуде доставити профиле са којима се планира израда.Пре почетка радионичке израде потребно је све мере проверити на лицу места и доставити детаље израде и монтаже пројектанту и надзорном органу на усвајање и прихватање.	
	приземље	1	2
	спрат	/	/
	укупно	1 ком	2 ком

Напомена: све мере контролисати на лицу места !

Šema stolarije

ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПИРОТ			
Српских владара 77,18300 Пирот, Србија Т: + 381(0)10/ 2150083, е-mail: jpplaniprot@gmail.com			
ОБЈЕКАТ:	ШКОЛА „МЛАДОСТ“, П+1, ПИРОТ		
ИНВЕСТИТОР:	ГРАД ПИРОТ		
ШЕМА СТОЛАРИЈЕ			
	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	БР. ПРОЈЕКТА	
	Зоран Аризановић, дип.инж.грађ.	317 8840 04	
ИДП - ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	ДАТУМ фебруар 2017. год.	РАЗМЕРА 1:50	ЛИСТ БРОЈ 11