



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-465/2018
Датум: 27.07.2018.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.3.30/2018: РЕКОНСТРУКЦИЈА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА

Дана 24.07.2018. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

ПИТАЊЕ:

- Колика је величина гравуре на каљеном стаклу?
- Која је боја плексигласа?
- Перфорирани лим-која перфорација и на ком растеру?
- Где се тачно аплицира ситоштампа на бочним страницама (пошто је већ предвиђена гравура на каљеном стаклу) и у колико боја?

ОДГОВОРИ:

1. Величина 500x500мм ради се лого Града Пирота
2. Боја плексигласа је млечно бели
3. Перфорирани лим коцкице 6x6мм на растеру од 9мм осно.
4. Не ради се сито штампа већ се пескарењем израђује амблем Града Пирота на каљеном стаклу осно по средини стакла.

Комисија за предметну ЈН